

**Главное управление**  
**Министерства Российской Федерации**  
**по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных**  
**бедствий по Свердловской области**  
**(ГУ МЧС России по Свердловской области)**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-**  
**родского округа, городского округа Верхний Тагил**  
**управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
**ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание об устранении нарушений № 21/1/23**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 5 «Цветик-Семицветик» в лице заведующего Ялышевой Людмилы Дмитриевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 21 от «08» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «09» марта 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Цветик-Семицветик» расположенного по адресу: 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Цветик-Семицветик» Ялышевой Людмилой Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7 «При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из экс-	01.03.2022 г.	

		плуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы»		
2	Произвести испытание системы установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигнувших срок службы более 10 лет.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 54 «При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке»	01.07.2021 г.	
3	В здании детского сада выполнить аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 9 ст. 82 «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное	01.03.2022 г.	

		освещение освещения на путях эвакуации людей в безопасную зону», Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 37 «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками и окраской»	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирообъемчиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
К.А. Лизогуб

«12» марта 2021 г.



С предписанием ознакомлен:

Ялышева  
(подпись)

заведующий Ялышева Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Ялышева  
(подпись)

заведующий Ялышева Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

	(подпись)	уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450461

Владелец Булашова Надежда Вячеславовна

Действителен С 31.05.2023 по 30.05.2024